

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Sikla GmbH
In der Lache 17
78056 Villingen-Schwenningen

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom valid from	gültig bis valid until
G 4920027	4	24.10.2016	23.10.2020

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Rohrschelle
"Stabil D-3G o.E.-VdS"

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products


Verwendung
Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100:1988-05

Köln, den 24.10.2016


Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer
Managing Director


ppa. Bellinghen

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4920027 vom/ dated 24.10.2016

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Rohrschelle</p> <p>in den Größen:</p> <p>DN 20 bis einschließlich DN 50 für Anschlussgewinde M 8</p> <p>DN 65 bis einschließlich DN 100 für Anschlussgewinde M 10</p> <p>DN 125 bis einschließlich DN 150 für Anschlussgewinde M 12</p> <p>DN150 bis einschließlich DN 200 für Anschlussgewinde M 16</p> <p>DN200 bis einschließlich DN 250 für Anschlussgewinde M 20</p> <p>in Werkstoff: Stahl/ galvanisch verzinkt HCP</p>	<p>Stabil D-3G o.E.-VdS</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4920027 vom/ dated 24.10.2016

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfberichte	WAL 12024 WAL 91019 WAL 16074	16.04.2012 17.01.2012 05.10.2016	
Liste der eingereichten Unterlagen, sowie alle darin aufgeführten Unterlagen	SK 051/07b	25.02.2016	2
Montageanleitung	089/11-V1.0-10/2011	13.10.2011	1
Oberflächen	027/07	29.05.2012	1



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4920027 vom/ dated 24.10.2016

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

KEINE